

## TEISĖS AKTŲ PROJEKTO ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA

2023-10-04 Nr. 6-4849 /2023(3.66 E)

Vilnius

Teisės akto projekto pavadinimas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas „Dėl lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – teisės akto projektas).

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Gaisrų prevencijos skyrius – viršininkas Vincas Sasnauskas, vyriausioji specialistė Viktorija Daračiūtė, vyriausiasis specialistas Laimonas Stulginkas.

Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos: **nėra**.

| Eil. Nr. | Kriterijus  | Pagrindimas (nurodomos konkrečios teisės akto projekto ar kitų teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios teigiamą atsakymą, arba pateikiamos antikorpucinį teisės akto projekto vertinimą atliekančio specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl korupcijos rizikos mažinimo)  | Teisės akto projekto pakeitimas, mažinantis korupcijos riziką, arba teisės akto projekto tiesioginio rengėjo argumentai, kodėl neatšizvelgta į pastabą | Išvada dėl teisės akto projekto pakeitimų arba argumentų, kodėl neatšizvelgta į pastabą |
|----------|---|---|--|---|
|          |   | <i>pildo teisės akto projekto vertintojas</i>   | <i>pildo teisės akto projekto tiesioginis rengėjas</i>   | <i>pildo teisės akto projekto vertintojas</i>   |
| 1.       | Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs teisės akto įgyvendinimas | 1. Teisės akto projektu siekiama patvirtinti Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisykles.<br>2. Pripažinti netekusiu galios Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ 1.4 papunktį ( <i>Lauko gaisrinio vandentiekio tinklai ir</i> |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina       |

|    |  |  |   |  |
|----|--|--|---|--|
|    |  | <p><i>statiniai. Projektavimo ir įrengimo taisyklės, su visais pakeitimais ir papildymais).</i></p> <p>3. Teisės akto projektas nesudaro išskirtinių ar nevienodų sąlygų subjektams, su kuriais susijęs taisyklių įgyvendinimas.</p> |   |  |
| 2. | <p>Teisės akto projekte nėra spragų ar nuostatų, leidžiančių dviprasmiškai aiškinti ir taikyti teisės aktą</p> | <p>Tikslinga pakoreguoti teisės akto projekto 25 p. ir 26 p., nes apie vandens talpyklas ir atstumus minima 25.3 punkte.</p>   | <p>Dėl padarytos techninės teksto rašymo klaidos, tikslinga pakoreguoti teisės akto projekto 25 p. ir 26 p.</p> <p><u>Šiuo metu galiojančiame</u> Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklėse, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ <u>reglamentavime nustatyta:</u></p> <p>„67. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, gaisrams gesinti leidžiama:</p> <p>67.1. šakotiniame vandentiekio tinkle įrengti gaisrinius hidrانتus;</p> <p>67.2. gaisrinius hidrانتus įrengti nenormuojamo skersmens vandentiekio linijoje;</p> <p>67.3. kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrانتų, vandens gaisrui gesinti tiekimą leidžiama numatyti iš gaisrinių rezervuarų arba natūralių ir (ar) dirbtinių vandens telkinių. Atstumas nuo gaisrinio rezervuaro arba natūralaus ir (ar) dirbtinio vandens telkinio iki jo saugomo pastato perimetro tolimiausio taško gali būti ne didesnis kaip 1000 m.“.</p> <p>Vertinimui pateiktame <u>teisės akto projekto tekste</u> šiuo metu įrašyta:</p> <p>„25. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, leidžiama:</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> tenkina</p> <p><input type="checkbox"/> netenkina</p> |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>25.1. šakotiniame vandentiekio tinkle įrengti gaisrinius hidrانتus, kad būtų užtikrintas iš gaisrinio hidrانتo gaunamas minimalus, ne mažesnis kaip 10 l/s, vandens debitas;</p> <p>25.2. gaisrinius hidrانتus įrengti ne mažesnio kaip DN80 skersmens vandentiekio linijoje;</p> <p>25.3. kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrانتų ar nėra užtikrinamas iš gaisrinio hidrانتo gaunamas minimalus vandens debitas – 10 l/s, vandens tiekimą gaisrui gesinti leidžiama numatyti iš vandens talpyklų ir (arba) vandens šaltinių, atitinkančių VI skyriuje jiems nustatytus reikalavimus, kitų veikiančių ir tinkamų naudoti gaisrinių hidrانتų.</p> <p>26. Gaisrinius hidrانتus draudžiama įrengti ant vandentiekio, užtikrinančio mažesnę kaip 10 l/s vandens debitą. Atstumas nuo vandens talpyklos ir (arba) vandens šaltinio, nuo kito veikiančio ir tinkamo naudoti gaisrinio hidrانتo iki jo saugomo pastato išorinio perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 1 000 m. Atstumas skaičiuojamas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių važiavimo keliais.“</p> <p><u>Atsižvelgiant į padarytą techninę klaidą, reikalinga atlikti teisės akto projekto p. 25 ir p. 26 korekciją, ir išdėstyti taip:</u></p> <p>„25. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose yra iki 5 tūkst. gyventojų, taip pat sodininkų bendrijose, kai pastatų išorės gaisrui gesinti vandens poreikis neviršija 10 l/s, leidžiama:</p> <p>25.1. šakotiniame vandentiekio tinkle įrengti gaisrinius hidrانتus, kad būtų užtikrintas iš gaisrinio hidrانتo gaunamas minimalus, ne mažesnis kaip 10 l/s, vandens debitas;</p> <p>25.2. gaisrinius hidrانتus įrengti ne mažesnio kaip DN80 skersmens vandentiekio linijoje;</p> <p>25.3. kai nėra techninių galimybių įrengti gaisrinių hidrانتų ar nėra užtikrinamas iš gaisrinio hidrانتo gaunamas minimalus vandens debitas – 10 l/s, vandens tiekimą gaisrui gesinti leidžiama</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    |   |   | <p>numatyti iš vandens talpyklų ir (arba) vandens šaltinių, atitinkančių VI skyriuje jiems nustatytus reikalavimus, kitų veikiančių ir tinkamų naudoti gaisrinių hidrantų. <u>Atstumas nuo vandens talpyklos ir (arba) vandens šaltinio, nuo kito veikiančio ir tinkamo naudoti gaisrinio hidranto iki jo saugomo pastato išorinio perimetro tolimiausio taško turi būti ne didesnis kaip 1 000 m. Atstumas skaičiuojamas gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilių važavimo keliais.</u></p> <p>26. Gaisrinius hidrانتus draudžiama įrengti ant vandentiekio, užtikrinančio mažesnę kaip 10 l/s vandens debitą.“.</p> |   |
| 3. | Teisės akto projekte nustatyta, kad sprendimą dėl teisių suteikimo, apribojimų nustatymo, sankcijų taikymo ir panašiai priimančias subjektas atskirtas nuo šių sprendimų teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojančio (prižiūrinčio) subjekto | Teisės akto projekte sprendimą priimančias ir teisėtumą ir įgyvendinimą kontroliuojantis (prižiūrintis) subjektas nenustatomas. |   | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 4. | Teisės akto projekte nustatyti subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka subjekto atliekamas funkcijas (pareigas)  | Teisės akto projekte subjekto įgaliojimai nenustatomi.  |   | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 5. | Teisės akto projekte nustatytas   | Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų sąrašas.   |   | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |

|    |   |   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    | baigtinis sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašas   |   |  |   |
| 6. | Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys  | Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant sprendimus taikomos išimtys. |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 7. | Teisės akto projekte nustatyta sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų viešinimas  | Teisės akto projektu sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka neregamentuojama (procesinių teisės normų nėra).   |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 8. | Teisės akto projekte nustatyta sprendimų dėl mažareikšmiškumo priėmimo tvarka   | Teisės akto projektu sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka neregamentuojama (procesinių teisės normų nėra).   |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 9. | Jeigu pagal numatomą reguliavimą sprendimus priima kolegialus subjektas, teisės akto projekte nustatyta kolegialaus sprendimus priimančio subjekto: | Teisės akto projektu sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka neregamentuojama (procesinių teisės normų nėra).   |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |

|     |   |  |  |   |
|-----|---|--|--|---|
|     | <p>9.1. konkretus narių skaičius, užtikrinantis kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą;</p> <p>9.2. jeigu narius skiria keli subjektai, proporcinga kiekvieno subjekto skiriamų narių dalis, užtikrinanti tinkamą atstovavimą valstybės interesams ir kolegialaus sprendimus priimančio subjekto veiklos objektyvumą ir skaidrumą;</p> <p>9.3. narių skyrimo mechanizmas;</p> <p>9.4. narių rotacija ir kadencijų skaičius ir trukmė;</p> <p>9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;</p> <p>9.6. individuali narių atsakomybė</p> |  |  |   |
| 10. | Teisės akto projekto nuostatomis į-   | Teisės akto projektu administracinės procedūros nenustatomos (procesinių teisės normų nėra). |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |

|     |  |   |  |   |
|-----|--|---|--|---|
|     | gyvendinti numatytos administracinės procedūros yra būtinos, nustatyta išsami jų taikymo tvarka                                      |   |  |   |
| 11. | Teisės akto projekte nustatytas baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų, kai administracinė procedūra netaikoma                           | Teisės akto projekte administracinės procedūros nenustatomos.   |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 12. | Teisės akto projektas nustato jo nuostatoms įgyvendinti numatytų administracinių procedūrų ir sprendimo priėmimo konkrečius terminus | Teisės akto projekte administracinės procedūros nenustatomos.   |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 13. | Teisės akto projektas nustato motyvuotas terminų sustabdymo ir pratęsimo galimybes   | Teisės akto projekte sprendimų priėmimo, įforminimo tvarka ar administracinės procedūros nenustatomos ir nekeičiamos. |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 14. | Teisės akto projektas nustato administracinių procedūrų viešinimo tvarką   | Teisės akto projekte administracinės procedūros nenustatomos ir nekeičiamos.  |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 15. | Teisės akto projektas  | Teisės akto projektas nenustato, nekeičia ir nereglamentuoja kontrolės (priežiūros)                                   |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |

|     |   |   |  |   |
|-----|---|---|--|---|
|     | tas nustato kontrolės (priežiūros) procedūrą ir aiškiai jos atlikimo kriterijus (atvejus, dažnį, fiksavimą, kontrolės rezultatų viešinimą ir panašiai)                          | procedūrų.  |  |   |
| 16. | Teisės akto projekte nustatytos kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir objektyvumo užtikrinimo priemonės   | Teisės akto projektas nenustato, nekeičia ir neregamentuoja kontrolės (priežiūros) procedūrų. |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 17. | Teisės akto projekte nustatyta subjektų, su kuriais susijęs teisės akto projekto nuostatų įgyvendinimas, atsakomybės rūšis (tarnybinė, administracinė, baudžiamoji ir panašiai) | Teisės akto projekte atsakomybės rūšys nenustatomos.  |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |
| 18. | Teisės aktų projekte numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, pagal kuriuos skiriama nuobauda (sankcija) už   | Teisės akto projekte nuobaudų (sankcijų) skyrimo kriterijai ir procedūros nenustatomos.       |  | <input checked="" type="checkbox"/> tenkina<br><input type="checkbox"/> netenkina |



|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
|     | teisės akto projekte nustatytų nurodymų nevykdymą, ir nustatyta aiškios skyrimo procedūra |  |  |  |
| 19. | Kiti svarbūs kriterijai   |  |  |  |

Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas:

PAGD prie VRM Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Gaisrų prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Daračiūtė

(pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)

Teisės akto projekto vertintojas:

PAGD prie VRM Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiasis tyrėjas Arnas Lagunovas

(pareigos) (vardas ir pavardė)

(parašas) (data)