

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM informacija apie ekstremaliąsias situacijas,
ekstremaliuosius įvykius, gaisrus ir gelbėjimo darbus

Nuo 2022-07-05 06:00 iki 2022-07-06 06:00

Duomenys apie:	2021 m. iš viso nuo metų pradžios	2022 m. iš viso nuo metų pra- džios	Iš viso per parą	Vilniaus	Kauno	Klaipėdos	Šiaulių	Panevėžio	Alytaus	Utenos	Marijampolės	Tauragės	Telšių
Ekstremaliąsias situacijas	8	4											
Ekstremaliuosius įvykius	303	362	3			1		1			1		
Iš viso išvykimų	16354	17950	79	17	15	11	8	4	4	4	10	5	1
GAISRUS:	5801	6183	22	3	3	2	3	1	1	1	7	1	
a) Gaisruose žuvusius	55	39											
b) traumotus asmenis	104	81											
GELBĖJIMO DARBUS:	5984	6939	32	6	6	6	3	2	3	2	2	1	1
a) transporto avarijose	706	753	4	2		2							
b) vandenyje	180	147											
c) buityje	874	957	4	1	1		1			1			
d) pagalba spec. tarnyboms	1888	2188	12	3	3	2		2			1	1	
e) chemija ir radiacija	210	162											
f) kitus	2126	2732	12		2	2	2		3	1	1		1
IŠGELBĖTI ŽMONĖS	206	222	1				1						
a) gaisruose	57	37											
b) buityje, vandenyje	50	67											
c) transporto avarijose	69	78											
d) kitur	30	40	1				1						
Žuve/traumuoti ne gaisre	1/4	1/2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Evakuoti žmonės	474	197											
Melagingi pranešimai	77	64											
KITI IŠVYKIMAI	4492	4764	25	8	6	3	2	1		1	1	3	

2. Gaisrų aprašymas

149 2022-07-05 14:00	2022-07-05 13:14 - 13:17	Pakruojo r. Žeimelio sen., Diržių k., Ma- lūno g. Transporto priemonė	Atvykus, degė kombaino „Kronenburg“ variklio skyrius. Gaisro metu išdegė visos variklio degios detalės.	AC - 2	VPGT-3, SPT-2 Kitų PGP darbuoto- jai
----------------------------	-----------------------------------	--	---	--------	--

	13:24 13:55				
247 2022-07-05 14:18	2022-07-05 12:30 12:46 13:26 13:26 16:25	Šilutės r. Katyčių sen., Uikšių k. Ūkinis pastatas 15x6m	Atvykus, pastatas degė atvira liepsna, stogas buvo sukritęs. Ūkinis pastatas mūrinis, 1-o aukšto, perdengimas medinis, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Gaisro metu nudegė perdengimas, stogas. Sudegė pastate buvę 6 tonos šieno. Nuo degančio ūkinio pastato užsidegė gyvenamas namas, stovintis 7 m atstumu. Namas mūrinis (10x27m), 1-o aukšto su mansarda, stogas dvišlaitis, dengtas šiferiu. Apdegė 0,5 m ² namo medinės sienos apdailos, nuardyta 1 m ² stogo dangos	AC - 5 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-10, SPT-3, SUF-1 Pamainos vadas
273 2022-07-05 15:59	2022-07-05 12:55 13:16 13:41 14:03 18:11	Vilkaviškio r. Pilviškių sen., Pilviškių mstl., Geležinkelio g. Medžio apdirbimo įmonės pastatas	Atvykus, degė medžio pjuvenų dulkės ciklone, pjuvenų šalinimo kanaluose. Gaisro metu apsilydė plastikinė mova, jungianti kanalus, bei buvo nuardyti patys kanalai. Pastatas (40x16m) mūrinis, priblokotas prie kitų pastatų.	AC - 5, VTA-ASS/10000/6000/Scani aP450/S/6x6/3, ŠA/Mercedes 4-B 2 (4) KOAA grandys	VPGT-12, SPT-6 Pamainos vadas, Vyresnysis specialistas, PGV tarnybos viršininkas
274 2022-07-05 16:52	2022-07-05 12:11 12:29 12:44 13:23 14:37	Vilkaviškio r. Gražiškių sen., Vidgirių k., Aistiškių g. Lauko virtuvė 10x9 m	Atvykus pastatas degė atvira liepsna, stogas buvo sugriuvęs. Gaisro metu sudegė lauko virtuvė ir kartu įrengtas garažas. Pastatai medinių ir dalinai mūrinių konstrukcijos, stogas šiferio. Apsaugotas gyvenamasis medinis namas.	AC - 3 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-3, SPT-2 Pamainos vadas
1489 2022-07-05 17:49	2022-07-05 16:02 16:06 - 16:13 16:59	Kauno m. Karaliaus Mindaugo pr. Transporto priemonė	Atvykus, daugiaaukštėje automobilių stovėjimo aikštelėje iš automobilio „Seat Altea“ rūko dūmai. Gaisro metu apdegė variklio skyriaus degiosios dalys. Gaisras užgesintas milteliniu gesintuvu.	AC - 2	VPGT-10 Pamainos vadas
121 2022-07-05 20:13	2022-07-05 19:01 19:06 19:09 19:09 19:33	Akmenė, V. Kudirkos g. Daugiabutis gyvenamasis namas	Atvykus, iš bute esančios virtuvės rūko dūmai. Gaisro metu apdegė ir aprūko virtuvės (2x2 m) sienos, lubos, grindys, baldai ir visi joje buvę namų apyvokos daiktai. Dūmų detektorius namuose buvo.	AC - 3, AK/30/Zil131/V/4x4/6 1-B 1 (3) KOAA grandis	VPGT-8, SPT-2 Pamainos vadas
1491 2022-07-05 21:19	2022-07-05 19:29 19:33	Kauno m. Pilies g. Apleistas nenaudojamas pastatas	Atvykus, pastogėje degė medinės stogo konstrukcijos. Gaisro metu išdegė apie 9 m ² stogo konstrukcijų. Pastatas nenaudojamas, 3 aukštų, mūrinis.	AC - 3 1-B 1 (4) KOAA grandis	VPGT-13 Pamainos vadas

	19:55 19:59 20:47	30x20m			
2306 2022-07-06 02:20	2022-07-06 01:24 01:32 - - 02:08	Vilniaus m. Žaliųjų Ežerų g. Gamybinis pastatas 50x20m	Atvykus, prie pastato jautėsi nestiprus degėsių kvapas. Pastatas (50x20 m) medinis, 1-no aukšto. Dūmų nei ugnies nesimatė. Pagalbinėje patalpoje (1,5 m ²) perdegė aukšto slėgio kompresoriaus variklis. Užgeso iki atvykimo. Išvėdinta patalpa. Dėl nestipraus uždūminimo suveikė automatinė priešgaisrinė signalizacija.	AC - 2	VPGT-12 Pamainos vadas
188 2022-07-06 03:28	2022-07-06 00:30 00:42 01:18 01:41 03:50	Anykščių r. Andrioniškio sen., Andrioniškio mstl., Ažuolų g. Individualus gyvenamasis namas 10x9m	Atvykus, 1 aukšto namas su mansarda (mūrinis, stogas dengtas šiferiu) degė atvira liepsna. Gaisro metu nudegė viena stogo pusė, kita buvo nuardyta. Sulieti vandeniu viduje buvę namų apyvokos daiktai. Sudegė prie namo priblokuota (4x2,5 m) veranda. Dūmų detektorius buvo.	AC - 4 3-B 1 (2) KOAA grandis	VPGT-5, SPT-6 Pamainos vadas

3. Gelbėjimo darbų aprašymas

672 2022-07-05 09:45	2022-07-05 09:04 Šiaulių m. S. Dariaus ir S. Girėno g. Pagalba GMP medikams. Panaudojus ištraukiamas kopėčias, pro atvirą langą patekta į butą trečiame aukšte. Atidarytos durys iš vidaus. Į butą įleisti policijos pareigūnai ir GMP medikai. Bute rasta mirusi moteris. 1AC, VPGT-2
1148 2022-07-05 19:48	2022-07-05 18:47 Klaipėdos m. Vilniaus pl. Pagalba po eismo įvykio. Atvykus, buvo susidūrę trys automobiliai. Ugniagesiai atjungė automobilio „VW Passat“ akumuliatorių. Panaudojus durpes, surinkti ant kelio išsilieję naftos produktai (30 m ² plote) ir neutralizuoti nupurškus „Sintan“ mišiniu. Nuplauta kelio danga. 1AC, B-1 VPGT-4
505 2022-07-06 03:25	2022-07-06 02:24 Alytus, J. Basanavičiaus g. Pranešta, kad Dainų slėnyje yra statoma scena renginiui ir pradėjo virsti medis. Panaudojus grandininį pjūklą, pavojingai pasviręs medis buvo pašalintas. 1AC, VPGT-5

4. Įvykiai, susiję su ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašu (Žin., 2011, Nr. 107 – 5059)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuo 2017 m. gruodžio 30 d. paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, Vilniaus piliavietės, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 141), teritorijoje (15.1)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo paskyrimo“ paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio. (13.1)

Nuo 2019-10-18 Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D 1 – 722 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo“ Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija dėl aplinkos oro užterštumo pavojingomis medžiagomis. (9.2)

Nuo 2022-06-23 Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. AV-408 „Dėl ekstremalios situacijos skelbimo Pakruojo rajone“ Pakruojo rajono savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija dėl potvynių sukėlusio stichinio meteorologinio reiškimo – ilgo lietingo laikotarpio. (10.4 ir 14.11)	
Nuo 2022-06-23 Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A3-602 „Dėl savivaldybės lygio ekstremalios situacijos skelbimo“ Prienų rajono savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija dėl geologinio, stichinio ar katastrofinio meteorologinio ar hidrologinio reiškimo, sukėlusio augalų žūtį. (8.4 ir 10.4)	
Nuo 2022-06-23 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VIE-994 „Dėl savivaldybės lygio ekstremalios situacijos skelbimo“ Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta ekstremalioji situacija dėl stichinio meteorologinio reiškimo. (10.4)	
Nuo 2022-07-01 Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 1d. įsakymu Nr. A3-13B-1000 „Dėl savivaldybės lygio ekstremalios situacijos skelbimo ir Jonavos rajono savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo“ Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. (14.11)	
2022-07-05 07:21	VRM informacija. Liepos 4 d. apie 17 val. 40 min. Klaipėdoje, miške rastas daiktas panašus į sprogmenį. Įvestas planas „Skydas“. Atvykę Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai sprogmenis išsivežė sunaikinimui į Kairių poligoną (14.6)
2022-07-05 16:03	VRM informacija. 2022-07-05 10:01 Panevėžio r. Panevėžio sen. Klevečkinės k. Pranešta, kad įvedamas planas „Skydas“. Smėlio karjere buvo rasti II pasaulinio karo 2 vnt. 75 mm ir 2 vnt. 45 mm artilerijos sviediniai. J. Vitkaus inžinerinio bataliono išminuotojai sprogmenis sunaikino vietoje. (14.6)
2022-07-05 17:08	VRM informacija. Liepos 5 d. 11.33 val. gautas pranešimas, kad Vilkaviškyje, Vysk. A. Karoso g. rasti galimai karo laikų šoviniai ir sprogmuo. Įvestas planas „Skydas“. Rastas 1 sviedinys, kuris išminuotojų sunaikinimui išvežtas į Lakštučių sąvartyną. (14.6)
5. Tarptautinių organizacijų (ECHO-ERCC, NATO-EADRCC, JTO-OCHA) atsiųsti pranešimai	
2022-07-05 13:15	NATO-EADRCC pranešimas Nr. 16. Situacija Ukrainoje. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms.
2022-07-05 20:24	ECHO-ERCC pranešimas Nr.25 Karas Ukrainoje. Informacija persiūsta suinteresuotoms institucijoms.